



检测报告
TEST REPORT

报告编号: JBQSBG20220517010
Report No

项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司 2022 年 5 月份环保检测

1. 报告无“骑缝章”或检测单位检测专用章无效。

This report is considered invalidated without the Special Seal for Inspection of the QS.

2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改无效。

This report is ineffective without the sign of the author, the auditor and the issuer. This report shall not be altered.

3. 本报告复制无效。

4. 本报告如属送检样品, 检测结果仅对来样负责。

This report for sample, test results are only responsible for the samples.

5. 本报告生主经检测, 其立同音不得用于广告、商品宣传等商业行为。

The report shall not be used as advertisement without the approval.



1.任务来源

湖北张宇检测技术有限公司受仙桃绿色东方环保发电有限公司的委托,于2022年05月23日对其2022年5月公环保检测项目进行采样检测,并于2022年05月24日至05月27日进行公桥检测。

明确平行样、加标样品的测定范围并对检测全过程进行质量控制。

6.检测结果

6.1 有组织废气检测结果



按上衣

米样日期		检测点位	频次	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	最高允许排放浓度 (mg/m ³)
			1	8.5×10 ⁻⁵	7.4×10 ⁻⁵	



报告编号: HBQSBG20220517010

Test Report

附件: 废气排气筒烟气参数

日期	检测点位	检测项目	检测 频次	标干流量(m ³ /h)	含氧量(%)	烟温(℃)	流速(m/s)
	1#(1号炉)	汞	1	113263	10.2	131	19.1
			2	111505	10.0	133	18.9
			3	108741	10.1	133	19.0

2022.05.23	2#(2号炉)	汞	0	103029	9.5	140	18.7
			1	103029	9.5	142	17.8
			2	103603	9.6	141	17.9
			3	102450	9.7	141	17.7
废气排气筒1	热灼减率	1	104955	9.8	140	18.1	
废气排气筒3	热灼减率	3	103139	9.5	143	18.0	

0.2 固体废物检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			单位
			第1次	第2次	第3次	
	1#炉渣出口	热灼减率	1.4	1.6	1.0	%
	2#(2#炉渣出口)	热灼减率	1.5	1.5	1.6	%

报告结束

编制: 胡蓉 审核: 胡玉婷 签发: 代天祥 签发日期: 2022.05.28

附图 1 采样



附图 2: 现场采样照片



接上表



有组织废气 1#



有组织废气 2#

